

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8а тел./факс 217-44-08)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 тел./факс 228-53-71)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»

(г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел./факс 362-42-52)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

(по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург»)

(г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 27 тел./факс 338-84-52)

г. Екатеринбург

(место составления акта)

"22" января 2015г.

14 ч. 00 мин.

(время составления)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____

Государственным инспектором города Екатеринбурга по пожарному надзору, старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области Обуховым Сергеем Олеговичем

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного(-ых) инспектора(-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период с 12 час. 00 мин. " 22 " января 2015г. по 14 час. 00 мин. " 22 " января 2015г., проведено обследование документов, помещений заявителя МБДОУ детский сад №387

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(-ых) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чернойрская, 18, совместно с заведующим МБДОУ детский сад №387 Тишковой Еленой Алексеевной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Двухэтажное здание II степени огнестойкости, несущие стены кирпичные, перекрытия железобетонные. Отопление центральное водяное, освещение электрическое ~ 220 в, вентиляция с естественным побуждением через существующие обособленные вентиляционные каналы. Автоматическая пожарная сигнализация исправна. Горючая среда: мебель, бумага, деревянные материалы, электрооборудование. Источники возможного зажигания: неосторожное обращение с огнём, короткое замыкание электропроводки, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Пожарная опасность строительных конструкций К0 (не пожароопасные), класс функциональной пожарной опасности Ф1.1.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено: нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено.

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя (подпись) или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

"22" января 2015 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя (подпись) организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

Помещения МБДОУ детский сад № 387, соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

"22" января 2015 г.

Обследование проводил:

старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») Отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Обухов С.О.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"22" января 2015 г.

(подпись)

М.Л.П. <*>